



Nr. 2206 din 13.04.2018

Aprobat ,  
Manager (cu delegare de atributii),  
**PLESA POPESCU LETITIA MIRELA**



## CAIET DE SARCINI

**pentru achizitionarea : servicii operator autorizat, responsabil cu supravegherea  
si verificarea tehnica a instalatiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR denumit RSVTI**

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei ce constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza oferta tehnica de catre fiecare ofertant pentru achizitia serviciilor unui operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR denumit RSVTI.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea definesc dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standard relevante sau altele asemenea.

Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducand la eliminarea ofertei.

### **I.Obiectul contractului:**

Servicii operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR denumit RSVTI pentru instalatiile /echipamentele prezentate in Anexa nr.1 la prezentul Caiet de sarcini. Prestarea serviciilor se va face trimestrial in conformitate cu cerintele tehnice si legale in vigoare.

**Activitatea de operator RSVTI poate fi prestata de persoane fizice sau juridice in baza autorizatiei emise de catre ISCIR in conformitate cu prevederile legale in vigoare.**



## II. Durata contractului de servicii : de la data semnării contractului până la data de 31.12.2018.

Autoritatea contractantă are posibilitatea prelungirii duratei contractului inițial de prestări servicii pe o perioadă ce nu poate depăși 4 luni de la data expirării duratei inițiale de îndeplinire a acestuia, în conformitate cu art 165, alin 1, lit. d din H.G.R. nr. 395/2016, aceasta fiind condiționată de existența resurselor financiare alocate pentru această destinație.

## III. Servicii solicitate

3.1 În exercitarea activității, persoanele fizice și juridice autorizate ca operator RSVTI au obligația să supravegheze ca măsurile impuse de legislația în vigoare privind funcționarea, exploatarea, precum și întreținerea și repararea instalațiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile.

3.2 În acest sens, operatorul RSVTI are următoarele obligații specifice :

- a). Să identifice toate instalațiile /echipamentele din domeniul ISCIR ale detinatorului/ utilizatorului ;
- b). Să permită numai funcționarea echipamentelor /instalațiilor autorizate și înregistrate la ISCIR ;
- c). Să efectueze admiterea funcționării instalațiilor /echipamentelor și verificărilor tehnice în utilizare la instalațiile /echipamentele la care, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile, aceste activități se realizează de către operatorul RSVTI ;
- d). Să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/ instalațiile la care prescripțiile tehnice prevăd acest lucru ;
- e). Să ia măsurile necesare și să asigure ca instalația/ echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora ;
- f). Să se asigure ca utilizarea instalației/echipamentului să facă numai de către personalul de deservire autorizat și instruit de către operatorul RSVTI, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor ;
- g). Să anunțe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune și dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării ;
- h). Să solicite în scris conducerei detinatorului /utilizatorului oprirea unor instalații sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale ;
- i). Să solicite autorizarea funcționării numai a instalațiilor /echipamentelor care îndeplinesc condițiile de introducere pe piață, conform legislației în vigoare ;



- j) Sa verifice existenta documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile ;
- k)Sa intocmeasca si sa actualizeze evidenta centralizata pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevazut in anexa nr.9 din Ordinul nr.130/10.05.2011, pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor /echipamentelor din domeniul ISCIR- operator RSVTI ;
- l) Sa instruiasca si sa examineze anual personalul de deservire, atat cel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor /echipamentelor ;
- m) Sa asigure existenta la fiecare loc de munca a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in conditii normale a instalatiei/echipamentului si a documentelor cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreuperi si dereglari ale instalatiei /echipamentului sau ale proceselor in care aceasta/acesta este inglobata /inglobat ;
- n) Sa solicite in scris detinatorului/utilizatorului oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice in utilizare ;
- o ) Sa propuna in scris conducerii detinatorului /utilizatorului planului de verificari tehnice in utilizare aferent anului urmator , in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor /echipamentelor ;
- p) Sa urmareasca eliminarea neconformitatilor constatate cu ocazia efectuarii verificarilor tehnice in utilizare.
- q) Sa verifice si sa vizeze registrele de evidenta a functionarii instalatiilor /echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile ;
- r) Sa urmareasca pregatirea instalatiilor /echipamentelor pentru verificari tehnice in utilizare ;
- s) Sa participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiile/echipamentele ISCIR pe care le are in evidenta, in vedera furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor ;
- t) Sa fie prezent in termen de maximum 120 minute la instalatiile /echipamentele pe care le are in supraveghere in cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectoratului de specialitate din cadrul ISCIR.
- u). Să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deținător de instalații/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosință asupra acestor bunuri;
- v) Sa anunte ISCIR in vederea scoaterii din evidenta a instalatiilor /echipamentelor casate, in cel mult 15 zile de la data casarii ;
- w) Sa anunte ISCIR , in termen de cel mult 15 zile, incetarea raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorului/instalatiei/echipamentului ;



x) Sa anunte ISCIR , in termen de cel mult 15 zile,despre oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor care intra in conservare si sa urmareasca realizarea lucrarilor de conservare ;

y) Sa respecte prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR si celelalte dispozitii legale in domeniu.

**IV. In afara obligatiilor prevazute la pct. la punctul III , persoana juridica autorizata ca operator RSVTI are urmatoarele obligatii specifice :**

a) Transmiterea catre ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat / desemnati pentru fiecare detinator /utilizator ;

b) Verificarea ca operatori RVSTI nominalizati sa respecte obligatiile prevazute la pct. III si cele din prescriptiilor tehnice aplicabile ;

c) Informarea in scris a ISCIR, in termen de 15 zile, asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza eliberarii autorizatiei ;

d) Sa nu permita desfasurarea activitatii cu operatori care nu detin la momentul efectuarii activitatii de supraveghere tehnica o autorizatie valabila ;

e) Sa efectueze activitatea de supraveghere tehnica la detinatorul/utilizatorul de instalatii/echipamente, conform procedurii proprii intocmite cu respectarea cerintelor standardelor SR EN ISO 9001 :2015- Sisteme de management al calitatii.

Prestatorul se va asigura ca personalul implicat in derularea contractului va respecta regulile de sanatate si securitate in munca (SSM), protectie a mediului si de prevenire si stingere a incendiilor (PSI). Instruirea profesionala privind securitatea si sanatatea in munca (SSM) si prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) se va face de catre prestator pentru angajatii sai si pe cheltuiala acestuia. Personalul de executie trebuie sa foloseasca echipament de protectie specific activitatii prestate . Societatea prestatoare este responsabila cu asigurarea tuturor masurilor privind protectia muncii pentru personalul prestator.

Operatorul autorizat RSVTI, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR isi va exercita atributiile in conformitate cu prevederile legale pentru supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor /echipamentelor din domeniul ISCIR aflate in dotarea autoritatii contractante si prezentate detaliat in Anexa nr.1 de la Caietul de sarcini.


**V. Cerinte privind atestarea profesionala**

Ofertanti vor prezenta in **mod obligatoriu** copia dupa :

- **Autorizatie pentru operatorul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor ISCIR, in termen de valabilitate ;**



CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA  
**SANATORIUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE GEOAGIU**  
Str.Sanatoriului, Nr.8, Oras Geoagiu, Jud.Hunedoara, 335400,  
CUI 5069258, Tel: 0254248884, Fax: 0254248968  
[www.sanatoriulgeoagiu.ro](http://www.sanatoriulgeoagiu.ro), e-mail: [info@sanatoriulgeoagiu.ro](mailto:info@sanatoriulgeoagiu.ro)



## VI. Ofertare si decontarea lucrarilor

Decontarea serviciilor se face in termen de maxim 60 zile de la primirea facturii fiscale, pe baza raportului avizat de beneficiar . Facturarea serviciilor efectuate se va realiza trimestrial , astfel oferta se va prezenta pe total servicii efectuate / trimestru .


**Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut fara TVA, cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini.**

**INTOCMIT,**

**Ing. Andras Benone Catalin**



CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA  
**SANATORIUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE GEOAGIU**  
Str.Sanatoriului, Nr.8, Oras Geoagiu, Jud.Hunedoara, 335400,  
CUI 5069258, Tel: 0254248884, Fax: 0254248968  
[www.sanatoriulgeoagiu.ro](http://www.sanatoriulgeoagiu.ro), e-mail: [info@sanatoriulgeoagiu.ro](mailto:info@sanatoriulgeoagiu.ro)



Operator de date cu caracter personal Nr.1488 / 18.01.2012

### Anexa nr.1 la Caietul de sarcini

Nr.crt	Denumire instalatie /echipament	Nr.bucati	Locatie
1	Cazan incalzire, UNICAL, 322 kw	2	Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu -Uzina
2	Cazan incalzire , BONGAS, 407 kw	1	Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu- Uzina
3	Cazan abur, Ferroli, 596 kw	1	Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu-Uzina
4	Autoclava laborator	1	Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu -Laborator

**INTOCMIT,**

**Ing. Andras Benone Catalin**