



Nr. 2208 din 13.04.2018

Aprobat,

Manager (cu delegare de atributii),
PLESA POPESCU LETITIA MIRELA



CAIET DE SARCINI

**pentru achizitionarea : servicii de intretinere sisteme si
instalatii de semnalizare , alarmare si alertare in caz de incendiu**

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei ce constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza oferta tehnica de catre fiecare ofertant pentru achizitia serviciilor unui operator autorizat, responsabil cu intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare , alarmare si alertare in caz de incendiu.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea definesc dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standard relevante sau altele asemenea.

Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducand la eliminarea ofertei.

I.Obiectul contractului:

Servicii operator autorizat, responsabil cu intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare , alarmare si alertare in caz de incendiu . Prestarea serviciilor se va face lunar in conformitate cu cerintele tehnice si legale in vigoare.

Activitatea de intretinere poate fi prestata de persoane juridice in baza autorizatiei emise de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta in conformitate cu prevederile legale in vigoare.



II. Durata contractului de servicii : de la data semnării contractului până la data de 31.12.2018.

Autoritatea contractantă are posibilitatea prelungirii duratei contractului inițial de prestări servicii pe o perioadă ce nu poate depăși 4 luni de la data expirării duratei inițiale de îndeplinire a acestuia, în conformitate cu art 165, alin 1, lit. d din H.G.R. nr. 395/2016, aceasta fiind condiționată de existența resurselor financiare alocate pentru această destinație.

III. Servicii solicitate

3.1 În exercitarea activității, persoanele juridice autorizate au obligația să supravegheze ca măsurile impuse de legislația în vigoare privind funcționarea, exploatarea, precum și întreținerea și repararea instalațiilor/sistemelor/ echipamentelor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, să fie efectuate în conformitate cu cerințele legale.

3.2 În acest sens, persoana juridică autorizată are următoarele obligații specifice :

a). Lunar :

- să verifice ca indicatoarele optice și sonore ale centralei de semnalizare să fie funcționale ;
- să verifice funcțiile de alarmă, defect și auxiliare ;
- să verifice dacă în cazul apariției unui defect acesta este înregistrat de către reprezentantul detinatorului instalației ;
- să efectueze verificări și teste recomandate de producătorul echipamentelor ;
- să realizeze reparațiile în urma defectelor aparute ;

b). Trimestrial :-

- să analizeze toate înregistrările din registrul jurnal și să ia măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcționare ;
- să acționeze cel puțin un detector sau declansator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentar ;
- să verifice funcțiile de monitorizare ale deranjamentelor echipamentului de control și semnalizare ;
- să efectueze toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau executant ;
- să analizeze orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor și declansatoarelor ;
- să efectueze reparațiile în urma defectelor aparute ;



c). Anual :

- efectueza rutinele de verificare zilnice , lunare si trimestriale ;
- sa verifice fiecare detector si buton manual de alarmare in privinta functionarii corecte in conformitate cu recomandarile producatorului ;
- sa verifice ca echipamentul de control si semnalizare sa actioneze fiecare dispozitiv suplimentar ;
- sa inspecteze vizual toate echipamentele si cablurile pentru a confirma ca sunt sigure , neafectate si protejate corespunzator ;
- sa analizeze orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor , declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare ;
- sa examineze si testeze bateriile ;
- sa efectueze reparatiile in urma defectelor aparute ;

Prestatorul se va asigura ca personalul implicat in derularea contractului va respecta regulile de sanatate si securitate in munca (SSM), protectie a mediului si de prevenire si stingere a incendiilor (PSI). Instruirea profesionala privind securitatea si sanatatea in munca (SSM) si prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) se va face de catre prestator pentru angajatii sai si pe cheltuiuala acestuia. Personalul de executie trebuie sa foloseasca echipament de protectie specific activitatii prestate . Societatea prestatoare este responsabila cu asigurarea tuturor masurilor privind protectia muncii pentru personalul prestator.

V. Cerinte privind atestarea profesionala

Ofertanti vor prezenta in **mod obligatoriu** copia dupa :

- **Autorizatia emisa de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru agentul economic care desfasoara lucrari de intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare , alarmare si alertare in caz de incendiu, in termen de valabilitate ;**

VI. Ofertare si decontarea lucrarilor

Decontarea serviciilor se face in termen de maxim 60 zile de la primirea facturii fiscale, pe baza raportului avizat de beneficiar . Facturarea serviciilor efectuate se va realiza lunar , astfel oferta se va prezenta pe total servicii efectuate / luna .

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut fara TVA, cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini.

INTOCMIT,

Ing. Andras Benone Ca talin